

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU 511161, дата внесения в реестр 28.02.2017



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08323 от 24.06.2022

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ ЕРСИНСКИЙ' ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РД ИНН 0530005607, ОГРН 1020501622130, 368666, Республика Дагестан, Табасаранский район, Ерсинский с/с, с. Ерси, ВОСЬМОЙ МАГАЛ УЛ, д.27

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода подземных источников 1 класса

Дата и время получения образца(ов): 21.06.2022 12:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 21/06/2022-24/06/2022

Цель отбора: По договору

Основание для испытания: Договор № 17 от 18.06.2022

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ ЕРСИНСКИЙ' ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РД 368666, Республика Дагестан, Табасаранский район, Ерсинский с/с, с. Ерси, ВОСЬМОЙ МАГАЛ УЛ, д.ДОМ 27

Объект, где производился отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ЕРСИНСКИЙ" ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РД (с источника на местн. «Шах-Шах»), 368666, Республика Дагестан, Табасаранский район, Ерсинский с/с, с. Ерси

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора образца(ов): 21.06.2022 11:00

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы:083230522 - Вода подземных источников I класса					
1	Окисляемость перманганатная	0,40 ± 0,08	мг/дм ³	не более 7	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) сп.Б
2	Запах при 20 °С	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-16 п. 5
3	Привкус	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-16 п.5
4	Жесткость общая	7,5 ± 1,1	Градус жесткости	не более 10	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет.А
5	Нитраты (по NO ₃)	3,3 ± 0,5	мг/дм ³	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
6	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	мг/дм ³	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
7	Сульфаты	105,6 ± 9,5	мг/дм ³	не более 500	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
8	Хлориды	27 ± 4	мг/дм ³	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
9	Аммиак (по азоту)	0,1	мг/дм ³	не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5 мет.А
10	Железо	менее 0,1	мг/дм ³	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
11	Мутность	1,1 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
12	Цветность	Не обнаружено	грал.	не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.5 мет.Б
13	Общая минерализация (сухой остаток)	566,0 ± 56,6	мг/л	не более 1500	ГОСТ 18164-72

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы лабораторные ВЛ-230с	0	К-141-031	2аСП1	29.06.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врачЛаборант сан.гиг.лаб.фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Ш.С.	
	Подпись

Код образца (пробы): 083230622



Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы:083230622 - Вода подземных источников I класса					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не более 500 (1000)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	17	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте"Гаджиева Д.В.; Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте " Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись 

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Биолог ОПРК и ВР Абуева З.М.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.